



Certificaatnummer G93587/02 BRL's GASKEUR CV 26 september 2018  
Uitgegeven 2019-03-25 HR 26 september 2018  
Vervangt G93587/01 CW 26 september 2018

## Productcertificaat GASKEUR CV Toestellen

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

### **ATAG Verwarming Nederland B.V.,**

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

### PRODUCTNAAM

## i28CZ

### RENDEMENTSWAARDEN:

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater, bedraagt 80.4% (Hs). Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 7120 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q <sub>w;dis;nren;an</sub> (MJ/jaar)		η <sub>w;gen;gi</sub> (Hs)
Van:	Tot:	Afgerond conform NEN 7120
6830	7991	0,650
7991	9154	0,675
9154	10332	0,700
10332	11510	0,725
11510	12671	0,750
12671	13832	0,775
13832	∞	0,800

Ronald Karel

Kiwa Nederland B.V.  
Wilmersdorf 50  
Postbus 137  
7300 AC APELDOORN  
Tel. 088 998 33 55  
Fax 088 998 34 62  
E-mail [info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

ATAG Verwarming Nederland B.V.  
Galileïstraat 27  
7131 PE LICHTENVOORDE  
Tel. 0544 391 777  
Fax 0544 391 703  
E-mail [info@atagverwarming.com](mailto:info@atagverwarming.com)  
[www.atagverwarming.nl](http://www.atagverwarming.nl)

