



Certificaatnummer G92860/02 BRL's GASKEUR CV 26 september 2018  
Uitgegeven 2019-03-25 HR 26 september 2018  
Vervangt G92860/01 CW 26 september 2018

## Productcertificaat GASKEUR CV Toestellen

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

### **ATAG Verwarming Nederland B.V.,**

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

### PRODUCTNAAM

## i28ECZ

### RENDEMENTSWAARDEN:

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater, bedraagt 90.8% (Hs). Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 7120 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q beh;tap;bruto;i / Q W;dis;nren;an (MJ/jaar)		h opw;tap;i (Hs) / h W;gen;gi (Hs) Afgerond conform norm
Van:	Tot:	
0	7571	0,850
7571	13231	0,875
13231	∞	0,900

Ronald Karel

Kiwa Nederland B.V.  
Wilmersdorf 50  
Postbus 137  
7300 AC APELDOORN  
Tel. 088 998 33 55  
Fax 088 998 34 62  
E-mail [info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

ATAG Verwarming Nederland B.V.  
Galileïstraat 27  
7131 PE LICHTENVOORDE  
Tel. 0544 391 777  
Fax 0544 391 703  
E-mail [info@atagverwarming.com](mailto:info@atagverwarming.com)  
[www.atagverwarming.nl](http://www.atagverwarming.nl)

