

Gelijkwaardigheidsverklaring

OPWEKKINGSRENDEMENT VOOR VERWARMING van ATAG iZ- en P-serie ketels voor NTA 8800 en ISSO 82.1

Voor de ATAG iZ- en P-serie ketels is het opwekkingsrendement voor verwarming vastgesteld voor gebruik in NTA 8800 en ISSO 82.1.
De hier gegeven waarde mag worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarde, zoals die in tabel 9.25 van NTA 8800 wordt gegeven.
Op de volgende pagina is de waarde van het opwekkingsrendement van de hieronder beschreven ketels weergegeven.



Fabrikant:
ATAG Verwarming Nederland B.V.

iZ-serie:
i32SZ, i28CZ, i36CZ, i28ECZ en i36ECZ

P-serie:
P20C, P20EC, P27C, P35C, P27EC en P35EC

Adres:
Postbus 105
7130 AC Lichtenvoorde

T: +31(0)544 - 39 17 77
F: +31(0)544 - 39 17 03

Site:
www.atagverwarming.nl

Deze verklaring betreft een samenvatting van onderzoek

Deze verklaring is geldig tot
1 januari 2025

Rapport:
Opwekkingsrendement voor verwarming van de ATAG iZ- en P-serie ketels t.b.v. gelijkwaardigheidsverklaring voor NTA 8800 2^e versie (2021-07b)
Ir. J. van Wolferen
VWR, Apeldoorn, december 2021

Ondertekening

Alle rechten voorbehouden
© 2021 Van Wolferen *Research*

Deze verklaring is tot stand gekomen door een eenmalige beoordeling van de specifieke eigenschappen van een exemplaar van een product of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring geeft geen oordeel over andere exemplaren van een product of van andere uitvoeringen van systemen. Deze verklaring geeft geen oordeel over de kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ir. J. van Wolferen

T: +31(0)55 - 542 52 73
E: hans.vanwolferen@hetnet.nl

Gelijkwaardigheidsverklaring

OPWEKKINGSRENDEMENT VOOR VERWARMING van ATAG iZ- en P-serie ketels voor NTA 8800 en ISSO 82.1

Onder de voorwaarden dat een modulerende kamerthermostaat wordt toegepast en de bruto warmtevraag niet boven 13.889 kWh/jaar komt, mag het hieronder gegeven opwekkingsrendement voor verwarming, $\eta_{H;gen}$, worden toegepast voor de op het voorblad genoemde ATAG iZ- en P-serie ketels.

Temperatuurniveau	LT	HT
Opwekkingsrendement $\eta_{H;gen}$	0,975	0,975

Toetsing voorwaarden:

ATAG Verwarming Nederland B.V. heeft aan VWR een verklaring afgegeven dat de genoemde toestellen uitsluitend worden geleverd in combinatie met een modulerende kamerthermostaat. Hiermee wordt in voldoende mate aangetoond dat deze modulerende kamerthermostaat daadwerkelijk wordt toegepast

De bruto warmtevraag mag niet boven 13.889 kWh/jaar liggen voor de woning waarin de ketel wordt toegepast. De bruto warmtevraag, $Q_{H;gen;gi;tot;out}$, wordt bepaald volgens:

$$- Q_{H;gen;gi;tot;out} = \sum_{mi} Q_{H;gen;gi;mi;out}$$

waarin $Q_{H;gen;gi;tot;out}$ wordt bepaald volgens 9.2.2.1.3 in NTA 8800.

Bij de toetsing van de BENG-berekening dient te worden getoetst of aan de voorwaarde m.b.t. de bruto warmtevraag wordt voldaan.

Als hieraan niet wordt voldaan dan zijn de in deze gelijkwaardigheidsverklaring gegeven rekenwaarden voor het opwekkingsrendement niet van toepassing en dienen de forfaitaire waarden volgens tabel 9.25 te worden toegepast.

Alle termen en verwijzingen hebben betrekking op NTA 8800.