

Nummer	96096/01	Replaces	--
Datum van uitgifte	30-06-2017	Scope	2009/142/EG HI TO 17.4
Rapport nummer	178195/26		
PIN	0063BT3195	Contractnummer	E 0430

## VERKLARING

Kiwa verklaart hierbij dat de hieronder genoemde **centrale verwarmings- en combitoestellen**, typen:

<b>A203C HP</b>	<b>A203EC HP</b>
<b>A244CL HP</b>	<b>A244EC HP</b>
<b>A285C HP</b>	<b>A285EC HP</b>
<b>E325EC HP</b>	

Leverancier: **ATAG Verwarming Nederland B.V.**  
Gevestigd te: **Lichtenvoorde, The Netherlands**

Toesteltype: C43  
Toestelcategorie: II2L3P

bestemd voor toepassing in Nederland; in combinatie met bestaande gecertificeerde CV-WTW-combinaties op een enkelvoudige of collectieve afvoerconstructie en volgens de instructies geïnstalleerd met bijbehorende goedgekeurde beveiligde adapter en/of terugslagklep, voldoen aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn Gastoestellen (2009/142/EG).

### Voorwaarden (zie ook installatievoorschrift)

- Installatie conform het aanvullende installatievoorschrift "ATAG A/E-serie met WTW-Balansventilatieunit";
- Collectieve systemen slechts voor zover het toestel hiervoor is gecertificeerd;
- WTW-unit en adapter / klepconstructie is eerder CE goedgekeurd in combinatie met een cv-(combi)toestel van dezelfde belasting op cv; \*
- Cv-toestel is voorzien van G635 gecertificeerde terugslagklep;
- Indien tevens Gaskeur/CW: geen aanpassing van belasting op ww toegestaan;
- Maximum luchtdebiet WTW unit: 300 m<sup>3</sup>/uur.

\* *Belasting op ww mag tot 5 kW hoger zijn dan van originele toestel*